

股票代码：600423

股票简称：*ST 柳化

债券代码：122133

债券简称：11 柳化债

公告编号：2018-067

柳州化工股份有限公司管理人 关于公司火灾事故进展及二氨系统停车检修的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 19 日发布了《关于公司发生火灾事故的公告》（公告编号：2018-064），披露了公司 2018 年 6 月 17 日二氨厂发生火灾事故的情况。现将事故进展及二氨系统计划停车检修的情况公告如下：

经公司进一步调查，本次事故系二氨系统二造气分厂气化装置一楼北面电缆栈桥上面动力电缆发热短路所致。

本次火灾事故烧毁了气化装置部分动力电缆和控制电缆，价值 47.59 万元。本次事故未造成人员伤亡，也未导致危化品泄漏。

公司是以煤为原料生产合成氨，再以合成氨为原料生产尿素、硝酸、硝酸铵等产品，本次发生火灾事故的二氨系统是公司两个合成氨生产系统之一，年合成氨设计产能为 26 万吨。公司已制定了系统事故损坏电缆修复方案，目前修复工作仍在紧张进行之中。同时，为确保二氨系统长周期稳定运行，公司已于年初制定了对二氨系统择机进行大修的计划，计划对二氨系统部分关键设备及装置进行年度大修。考虑事故受损电缆修复需要一定的时间，公司决定同时启动系统大修计划。本次检修预计需要 30 天，计划将于 2018 年 7 月 31 日完成检修并恢复生产。2017 年，二氨系统共生产合成氨 23.51 万吨，本次电缆更换及系统停车大修的时间为期一个月，将影响公司合成氨产量约 2.50 万吨。

公司将认真吸取事故经验教训，全面开展安全隐患排查，进一步加强公司安全生产管理，防止类似事故再次发生。该事件可能会对公司生产造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州化工股份有限公司管理人

2018 年 6 月 29 日